ΔΟΚΟΙ–ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΑΡΑΞΗΣ & ΚΟΠΗΣ
1:100



Προσαρμόσιμη για αντιστάθμιση μονίμων φορτίων	0 26 51 72 89 103 112 118 120 118 112 103 89 72 51 26 0	
Διαμπτικοί έλκοι	2Φ22@50	2Φ22@150
Άνω πέλμα	400x30	
Κορμός	(830...1330...830)x16	
Κάτω πέλμα	550x40	
Κατακόρυφες λήμες συστήματι	830x20 946x16 1040x16 1116x16 1184x16 1235x16 1271x16 1293x16 1300x16 1293x16 1271x16 1235x16 1184x16 1116x16 1040x16 946x16 830x20	

ΚΑΤΟΨΗ ΑΝΩ ΠΕΛΜ. ΔΟΚΩΝ & ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ
1:100



ΚΑΤΑΚ.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1
1:20



ΚΑΤΑΚ.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 2
1:20



ΚΑΤΑΚ.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 3
1:20



ΚΑΤΑΚ.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 4
1:20



ΔΙΑΤΟΜΗ ΔΟΚΟΥ
1:20



ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤ.ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ
1:20



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΩΡΑΦΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
1:5



ΕΝΩΣΗ ΔΟΚΟΥ
1:20
(σε περίπτωση που απαιτηθεί)



Σ1–ΑΝΩ ΠΕΛΜΑ
1:5



Σ2–ΚΟΡΜΟΣ
1:5



Σ.3–ΚΑΤΩ ΠΕΛΜΑ
1:5



• ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

–Σε περίπτωση αδυναμίας μεταφοράς των δοκων με το συνολικό μήκος θα γίνει ένωση συγκολλητή στο εργοτάξιο με εσωραφές.
–Η θέση της ένωσης και ο τρόπος προτείνεται στο σχέδιο.
–Θα πρέπει απαραιτήτως να προβλεφθεί καμπύλη εργασίας ώστε να εξασφαλιστούν συνθήκες εργοστασιακής.
–Θα πρέπει στις ενώσεις αυτές να γίνουν έλεγχοι με μη καταστροφικές μεθόδους. Προτείνεται έλεγχος με ακτινογραφία (x–ray) και υπερήχους.

• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. **ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΟΜΙΚΟΥ ΧΑΛΥΒΑ S355 J2G3 (ΕΝ 10025)**
2. **ΔΙΑΤΙΘΕΤΙΚΟΙ ΗΛΟΙ C450 (DIN EN ISO 13198)**
3. **ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΟΧΛΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟΙ ΓΑΛΒ/ΝΟΙ ΠΟΙΟΤ. 8.8**
4. **ΠΑΧΟΣ ΕΣΩΡΑΦΩΝ 6mm ΚΥΡΙΩΝ ΔΟΚΩΝ**
5. **ΚΟΧΛΙΩΣΗ ΕΦΕΔΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΠΕΛΜΑ M16, 8.8**
6. **ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΕΦΕΔΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ M16, 4.6**

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΟΠΩΝ
1:25

Λεπτ.–Λ.1
1:10



Λεπτ.–Λ.2
1:10





Λεπτ.–Λ.3
1:10

Λεπτ.–Λ.5
1:10



Λεπτ.–Λ.4
1:10











ΤΟΜΗ 5–5 (ανάμεσα των κατακ.συνδέσμων)
1:20



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
1:25



Λεπτ.–Λ.6
1:10



Λ.6, 1–1
1:10



ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. ΥΛΙΚΑ

1.1 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	
Πλάκα γέφυρας	C35/45
Ακρόβαθρα	C30/37
Κεφαλόδεσμος, πάσσαλοι	C30/37
Απλό σκυρόδεμα καθαριότητας	C12/15
1.2 ΧΑΛΥΒΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	
Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος	B500C
1.3 ΧΑΛΥΒΑΣ ΜΟΡΦΗΣ	
Δομικός χάλυβας μορφής	S355 JR

2. ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

2.1 Πλάκα γέφυρας	35mm
2.2 Ακρόβαθρα	30mm
2.3 Κεφαλόδεσμοι	55mm
2.4 Πάσσαλοι	70mm

• Οι ανωτέρω απαλλάξεις αφορούνται πλευρές–αναμονές και πρέπει να εξασφαλίζονται

3. ΦΟΡΤΙΑ–ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

3.1 Κινλοφορία πεζων	q=5.00 KN/m2
3.2 Ιδιο βάρος σκυροδέματος	25.0 KN/m3
3.3 Ιδιο βάρος χαλυβ	20.0 KN/m3
3.4 Σεισμική εδαφική επιτάχυνση	0.16g
3.5 Κατηγορία εδάφους κατά ΕΑΚ	B

4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

4.1 ΕΝ 1990 Ευρωκώδικας 0: Βάσεις σχεδιασμού δομημάτων
4.2 ΕΝ 1991 Ευρωκώδικας 1: Δράσεις σε δομήματα
4.3 ΕΝ 1992 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός κατασκευων από σκυρόδεμα
4.4 ΕΝ 1993 Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευων από χάλυβα
4.5 ΕΝ 1994 Ευρωκώδικας 4: Σχεδιασμός σύμμικτων κατασκευων από χάλυβα & σκυρόδεμα
4.6 ΕΝ 1997 Ευρωκώδικας 7: Γεωτεχνικός σχεδιασμός
4.7 ΕΝ 1998 Ευρωκώδικας 8: Αντισεισμικός κανονισμός κατασκευων
4.8 ΕΝ1337–3:Structural bearings–Part 3:Elastomeric bearings
4.9 Ο.Μ.Ο.Ε.–Οδηγίες Μελετων Οδικων Εργων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ: Σύμπραξη Γραφείων
Φώτιος Κανδύλας, Πολιτικός Μηχανικός
Νικόλαος Ταγαρίς, Πολιτικός Μηχανικός
Δημήτριος Καραμπατσάκης, Πολιτικός Μηχανικός
Σοφία Ιωαννίδου, Αγρ.Τοπογράφος Μηχανικός
Δημήτριος Τρούλλος, Μηχανολόγος Μηχανικός
Δέσποινα Σαχινίδου, Πολιτικός Μηχανικός

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΑΤΙΚΗ | ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΝΔΥΛΑΣ
Δπλ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
Αλκυονης 21, ΤΚ 551 33
Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
T: 2310 414133, F: 2310 444944
e_mail: fkandylas@anthemius.gr

ΥΠΟΓΡΑΦΗ–ΣΦΡΑΓΙΔΑ:
ΦΩΤΙΟΣ Σ. ΚΑΝΔΥΛΑΣ
Δπλ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ.
ΜΕΤΑΔΟΣ Γ.Ε.Ε. ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ 64800
ΑΛΚΥΟΝΗΣ 28 - Τ.Κ. 551 34 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
Τηλ.: 2310 414133 - Fax: 2310 444944
ΑΦΜ 046400258 - ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: Κατασκευές δομικού χάλυβα
Γενική διάταξη–Κύριες δοκοί–Σύνδεσμοι

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: Σ.9
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:100,1:25,1:20,1:10,1:5

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΗΜ/ΝΙΑ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ως προς τους συμβατικούς όρους	Ξάνθη	Οι επιβλέποντες		
		Ευμορφία Παρδάλη	Πολιτικός Μηχανικός	
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ	Ξάνθη	Ο Προϊστάμενος Τ.Μ.Ε.Υ.Υ.Ε.		
		Αραβέλα Παπαδοπούλου	Αρχιτέκτων Μηχανικός	
ΕΓΚΡΙΝΗΚΕ	Ξάνθη			

Ξάνθη 21/1/2020 Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών