


**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ)**



ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΗΛ. 2541091655
ΦΑΞ 2541091655
E-Mail: xhmeio@deyaxanthis.gr

ΞΑΝΘΗ, 29.03.2018
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1568

ΘΕΜΑ : Μικροβιολογικές αναλύσεις δειγμάτων νερού.

ΔΕΙΓΜΑΤΑ →	1	2	3	4	5	6	7	8
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	0	0	0	0	0	0	0	0
Κολοβακτηριοειδή Κοπράνων	0	0	0	0	0	0	0	0
Στρεπτόκοκκοι Κοπράνων	0	0	0	0	0	0	0	0
Συνολικά Βακτηρίδια (37 ⁰ C)	1	1	0	0	1	1	0	2
Συνολικά Βακτηρίδια (22 ⁰ C)	2	3	4	3	2	4	3	3

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ-ΑΝΑΛΥΣΗΣ : ΣΑΒΒΑΤΟ 24/03/18

ΣΗΜΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΥΠΟΛ. ΧΛΩΡΙΟ(DPD) ΘΟΛΕΡΟΤΗΤΑ

1. ΙΚΟΝΙΟΥ (ΤΑΒΕΡΝΑ ΠΕΡΑΣΜΑ)	0,32	0,88
2. ΜΙΑΟΥΛΗ (ΠΥΡ. ΚΡΟΥΝΟΣ)	0,33	0,98
3. ΤΣΙΜΙΣΚΗ 53 (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)	0,32	0,99
4. ΤΣΙΜΙΣΚΗ 24 (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΩΤΟΣ)	0,33	0,70
5. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)	0,30	0,63
6. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ (ΚΟΥΡΕΙΟ)	0,29	0,79
7. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (ΠΥΡ. ΚΡΟΥΝΟΣ)	0,30	0,95
8. ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)	0,28	0,58

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Εκπληρώνουν τους όρους της
ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/ ΦΕΚ 3282 Β/19-9-2017

Ν. Δασκάλopoulos
Χημικός