

Από το αριθ.21/30-7-2026 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Ξάνθης

Αριθ. Απόφασης 219

Περίληψη

Έγκριση για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση υλικών και τμημάτων του συγκροτήματος πυροπροστασίας του ανοιχτού Αμφιθεάτρου Δήμου Ξάνθης

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα, σήμερα 30-7-2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η Δημοτική Επιτροπή Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.19906/24-7-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Ευστράτιου Κοντού, Δημάρχου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν.5314/2026, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 9 μέλη δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Ευστράτιος Κοντός (πρόεδρος) | 6. Ιωάννης Πεπονίδης |
| 2. Σιαμπάν Μπαντάκ | 7. Εμμανουήλ Τσέπελης |
| 3. Σουά Μπεκήρ Ογλού | 8. Εμμανουήλ Φανουράκης |
| 4. Κυριάκος Παπαδόπουλος | 9. Αθανάσιος Χατζηαντωνίου |
| 5. Ελισάβετ Παυλίδου | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Κωνσταντίνος Γκαγκαλίδης
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) | 2. Χαράλαμπος Ευστρατίου |
|---|--------------------------|

Γίνεται μνεία ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι Κωνσταντίνος Γκαγκαλίδης και Χαράλαμπος Ευστρατίου, ενημέρωσαν εγκαίρως για την απουσία τους στη θέση τους κλήθηκαν τα αναπληρωματικά μέλη Ελισάβετ Παυλίδου και Αθανάσιος Χατζηαντωνίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.5314/2026

Ο πρόεδρος Ευστράτιος Κοντός, κήρυξε την έναρξη, της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής, και αφού εισηγήθηκε το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη την αριθμ.πρωτ.19839/24-7-2026 εισήγηση του Αντιδημάρχου ΔΤΥΔΞ, η οποία έχει ως εξής:

«Σχετικά: 1) Το με αρ πρωτ 35407/12-12-2025 Τεχνικό Δελτίο Ελέγχου Συστημάτων Δ Ξάνθης, 2) Το με αρ πρωτ 15711/15-06-2026 Εκθεση Ελέγχου και Καταγραφής Βλαβών Συστήματος Πυροπροστασίας Ανοιχτού Δημοτικού Αμφιθεάτρου Δήμου Ξάνθης

1. Ιστορικό – Κατάσταση Εγκατάστασης: Κατά τον πρόσφατο προγραμματισμένο έλεγχο και συντήρηση των εγκαταστάσεων πυροπροστασίας του Ανοιχτού Δημοτικού Αμφιθεάτρου Δήμου Ξάνθης, διαπιστώθηκαν σοβαρές βλάβες και δυσλειτουργίες στο πυροσβεστικό συγκρότημα. Επισημαίνεται ότι κατά την προηγούμενη περίοδο λειτουργίας (Καλοκαίρι 2025), το σύστημα είχε υποβληθεί σε πλήρη συντήρηση και βρισκόταν σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας.

2. Αιτιολόγηση της Αναγκαιότητας: Η ανάγκη για άμεση προμήθεια εξοπλισμού και εκτέλεση εργασιών επισκευής προέκυψε κατόπιν διαπίστωσης περιστατικών βανδαλισμού και κακής χρήσης των υποδομών. Συγκεκριμένα:

Περιστατικό: Στον εξωτερικό χώρο του αμφιθεάτρου εντοπίστηκε πυροσβεστική φωλιά με ανοικτή βάνα και ο εύκαμπτος σωλήνας εκτός θέσης στο έδαφος.

Αλυσιδωτές Βλάβες: · Καταστροφή αντλίας Jockey: Η ανοικτή βάνα προκάλεσε συνεχή απώλεια πίεσης, οδηγώντας σε αδιάλειπτη και παρατεταμένη λειτουργία της βοηθητικής αντλίας (Jockey Pump), η οποία υπέστη ολική καταστροφή λόγω υπερφόρτισης. · Ηλεκτρική βλάβη: Η βλάβη της Jockey Pump προκάλεσε ηλεκτρική ανωμαλία/βραχυκύκλωμα, ενεργοποιώντας την προστασία του ηλεκτρικού πίνακα και διακόπτοντας την τροφοδοσία του ηλεκτροκίνητου συγκροτήματος. · Καταπόνηση εφεδρικού συστήματος: Η αδυναμία του κύριου συστήματος οδήγησε στην επανειλημμένη ενεργοποίηση του πετρελαιοκινητήρα εφεδρείας, ο οποίος λειτούργησε μέχρι την πλήρη εξάντληση των καυσίμων, παρουσιάζοντας πλέον εμφανή σημάδια έντονης καταπόνησης.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαι την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση υλικών και τμημάτων του συγκροτήματος πυροπροστασίας του Ανοιχτού Αμφιθεάτρου Δήμου Ξάνθης για την πλήρη λειτουργία του» με την διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφάλεια του χώρου και να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανονισμούς πυροπροστασίας»

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου της Δημοτικής Επιτροπής.

Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση υλικών και τμημάτων του συγκροτήματος πυροπροστασίας του Ανοιχτού Αμφιθεάτρου Δήμου Ξάνθης για την πλήρη λειτουργία του» με την διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφάλεια του χώρου και να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανονισμούς πυροπροστασίας.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος
Ευστράτιος Κοντός
(υπογραφή)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 30-7-2026
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Δημοτικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου